

Nr sprawy/kontroli: WN/096-8/1/07/W

Protokół kontroli nr 2.1/28-02-2007

Kontrolujący:

- 1) legitymacji 321, nr upoważnienia 8/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. - przewodniczący zespołu
(imię i nazwisko, nr legitymacji, nr upoważnienia do kontroli i data jego wydania)
- 2) nr legitymacji 575, nr upoważnienia 11/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. – członek zespołu
(imię i nazwisko, nr legitymacji, nr upoważnienia do kontroli i data jego wydania)

upoważnieni przez **Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach**

przeprowadzili w dniu/dniach^{*)} 28 lutego 2007 r. kontrolę w **Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, 42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1.**

Zakres kontroli: stosowanie legalnych jednostek miar, posiadanie ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych oraz właściwe stosowanie tych przyrządów.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: Pana Jarosława Pustkowskiego – Dyrektora Zakładu

Opis ustaleń kontroli:

Zakład Gospodarki Komunalnej działa na terenie gminy Ożarowice. Prowadzona jest ewidencja w formie papierowej wszystkich odbiorców. Ewidencja ta została założona w 2004 r. i uwzględnia między innymi następujące dane: punkt poboru, daty legalizacji, daty zabudowy, rok produkcji wodomierzy oraz numer wodomierza.

Liczba wodomierzy zabudowanych w sieci wodociągowej wynosi 1 580 sztuk. Według danych uzyskanych z ewidencji oraz ze spisu z natury wg formularzy dla konserwatora, liczba wodomierzy z wygasłymi cechami legalizacji wynosi około 1268 sztuk (80,3 %). W roku 2006 wymieniono 91 sztuk wodomierzy. Na rok 2007 zaplanowano wymianę 1000 sztuk przyrządów pomiarowych.

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty: nie zabezpieczono

Uwagi kontrolujących (stwierdzone nieprawidłowości i zastosowane sankcje): Ze względu na to, że w Gminie Ożarowice kontrola odbyła się po raz pierwszy i prowadzone są wymiany wodomierzy z wygasłymi cechami legalizacji odstąpiono od zastosowania sankcji karnych. Pouczono o konieczności stosowania przyrządów pomiarowych z ważnymi dowodami prawnej kontroli metrologicznej. Zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Załączniki do protokołu kontroli: bez załączników.

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w Ożarowicach w dniu 28 lutego 2007 o godzinie 11:50 /Kontrolowany odmawia podpisania protokołu kontroli^{*)}
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarowicach
42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1


OKRĘGOWY URZĄD MIAR
w Katowicach

podpis przewodniczącego zespołu
INSPEKTOR
mgr [redacted]

Pouczenie:

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tekst jednolity – Dz. U. Nr 243, poz. 2441 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Kwituję odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli nr 2.1/28-02-2007

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski
28.02.07
(data i podpis kontrolowanego)

^{*)} – niepotrzebne skreślić

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarowicach
42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1