

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 4/1202/NS.BW/2019**

Ożarówice 28 maja 2019 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

mgr

Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Wody OKS/0131/9/2019,

mgr

Młodszy Asystent OKS/0131/1/2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

**1. Podmiot kontrolowany**

Gmina Ożarówice Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

ul. Staszica 1, 42-625 Ożarówice

tel.(32) 284-00-77/ Fax.(32) 284-00-77/ e-mail: sekretariat@zgko.com.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

**2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**

Ujęcie Tapkowice – hydroformia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/uzaj prowadzonej działalności)

**3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**

Gmina Ożarówice Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Staszica 1, 42-625 Ożarówice

tel.(32) 284-00-77/ Fax.(32) 284-00-77/ e-mail: sekretariat@zgko.com.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

**4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 645-250-29-73/ 278210733**

**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

mgr. Jarosław Pustkowski – Dyrektor Zakładu

(imię i nazwisko/stanowisko)

**6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\***

mgr. Jarosław Pustkowski – Dyrektor Zakładu

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

**7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\***

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 28 maja 2019 r., godz. 11<sup>00</sup>
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrolowany podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców
4. Data i godzina zakończenia kontroli 28 maja 2019 r., godz. 12<sup>00</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* Nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\* Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* Nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli  
.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
  - a) Uchwała Rady Gminy nr X/95/2003r., z dnia 26 listopada 2003r.
  - b) Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest aktualne do dnia 30 czerwca 2033r. znak OŚR. 6341.77.2013 wydane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
  - c) Długość sieci wodociągowej [km]: 11,6 w tym: PCV: 4,1; Stal: 2,3; PE: 5,2
  - d) Ilość ujmowanej wody: 9,0 m<sup>3</sup>/d
  - e) Wielkość poboru wody określona w pozwoleniu wodnoprawnym: 10 m<sup>3</sup>/h
  - f) Dobowa produkcja wody/średnio/ 56 m<sup>3</sup>/d (woda mieszana z wodą zakupywaną z GPW Katowice SUW „Bibiela”)
  - g) Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 700 osób
  - h) Ujęcie Tąpkowice zaopatruje w wodę w okresie letnim miejscowość Ossy w gminie Ożarówice oraz całorocznie Tąpkowice (ul. Gen. Maczka, Sienkiewicza, Kopernika, Sobieskiego, Prusa, Jana Pawła II)
  - i) W celu obniżenia stężenia azotanów woda wymaga stałego mieszania z wodą dostarczana z SUW „Bibiela”. Obecnie pobór wody ze studni jest zmniejszony kosztem zwiększonego zakupu wody z GPW. Doraźnie woda miesza się również z wodą z ujęcia Pyrzowice. Jest możliwość awaryjnej dezynfekcji przy użyciu chloratora C-53 na podchloryn sodu.  
W okresie letnim woda poddawana do sieci jest profilaktycznie poddawana dezynfekcji (1 raz w miesiącu).  
Spuszczanie wody z dna zbiorników wykonywane jest 1 raz w miesiącu.
  - j) chlorownia wyposażona jest w: umywalkę, punkt poboru wody, wentylację grawitacyjną i mechaniczną; ma osobne wejście z zewnątrz - zamykane, jest zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego.

Apteczka znajduje się w pomieszczeniu socjalnym pracownika.

k) Urządzeniem do gromadzenia wody są 2 szczelne zbiorniki hydroforowe o pojemności: 20 m<sup>3</sup> każdy.

l) Zagrożenia mogące mieć wpływ na jakość wody:

- nieuregulowana gospodarka wodno- ściekowa
- usytuowanie wodociągu na terenach rolniczych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

a) W dniu kontroli pomieszczenie, w którym znajdują się zbiorniki hydroforowe utrzymane jest w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno-technicznym.

b) Teren studni jest ogrodzony i oznakowany.

c) Teren wokół hydroforni jest utrzymany czysto, wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową a ścieki do kanalizacji. Odpady komunalne są gromadzone poza strefą. Drogi wewnętrzne są utwardzone.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\* Nie dotyczy

a).....

b).....

c).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* Nie dotyczy

#### IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

DYREKTOR  
  
mgr Jarosław Pustkowski

GMINA OŻAROWICE  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W OŻAROWICACH  
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1  
NIP 645-250-29-73

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeńć imienna/pieczeńć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęć imienne)

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28 maja 2019 r.

DYREKTOR  
  
mgr Jarosław Pustkowski

GMINA OŻAROWICE  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W OŻAROWICACH  
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1  
NIP 645-250-29-73

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Bytomiu\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić